



181013080326

报告编号: SZBWQ230919008

检测报告



样品类别: 水质
样品名称: 二次供水
委托单位: 太仓市供排水管理处
采样地点: 金仓华府二期二次供水供水采样点
受检日期: 2023/09/19

苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、若为送样检测，本报告只对来样负责。对客户提供的信息，不对其真实性负责。
- 4、本报告未经公司/站书面同意不得部分复制和作为商品广告使用，公司/站不承担复制件未加盖本公司/站红色公章所引起的一切后果。
- 5、对本报告有异议时请在报告发出之日起五日内通知本公司/站，逾期不予受理。

邮编：215000

电话：（0512） 69221257 69221351

检测地址：江苏省苏州市相城区御窑路龙道浜8号监测中心

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号501室-1

苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
检 测 报 告

样品编号: WQ230919-008

报告编号: SZBWQ230919008

样品名称: 二次供水

样品性状: 无色透明

采样地点: 金仓华府二期二次供水供水采样点

委托单位: 太仓市供排水管理处

委方地址: 太仓市东亭北路22号

委托方联系方式: 黄玉婷/0512-53561275

委托日期: 2023/06/22

来样方式: 采样

采样日期: 2023/09/19

收样日期: 2023/09/19

检测日期: 2023/09/19~2023/09/21

评价依据: /

说明: 无特殊说明。

编制人: 冯同雨

编制日期: 2023/10/09

审核人: 徐益

审核日期: 2023/10/09

检测单位章:

签发人: 郭志宇

签发日期: 2023/10/09



苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
检 测 报 告

样品编号: WQ230919-008

报告编号: SZBWQ230919008

检测结果:

序号	项目名称	检测结果	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022	检测依据
一、表1 生活饮用水水质常规指标及限值					
1	总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不应检出	GB/T 5750.12-2006 (2.2)
2	菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2006 (1.1)
3	色度	<5	度	≤15	GB/T 5750.4-2006 (1.1)
4	浑浊度	0.25	NTU	≤1	GB/T 5750.4-2006 (2.1)
5	臭和味	0级	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)
6	肉眼可见物	无	/	无	GB/T 5750.4-2006 (4.1)
7	pH	7.57	/	6.5~8.5	GB/T 5750.4-2006 (5.1)

二、表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求

8	游离氯	0.15	mg/L	0.05~2	GB/T 5750.11-2006 (1.2)
---	-----	------	------	--------	-------------------------

以下空白

苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
检 测 报 告

样品编号: WQ230919-008

报告编号: SZBWQ230919008

项目名称	检测方法
总大肠菌群	滤膜法 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 2.2
菌落总数	平皿计数法 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 1.1
色度	铂-钴标准比色法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 1.1
浑浊度	散射法-福尔马肼标准 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 2.1
臭和味	嗅气和尝味法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 3.1
肉眼可见物	直接观察法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 4.1
pH	玻璃电极法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 5.1
游离氯	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006 1.2

以下空白



苏州苏水环境监测服务有限公司
江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
检 测 报 告

样品编号: WQ230919-008

报告编号: SZBWQ230919008

1、环境条件:

温度: 25℃

湿度: (61~62)%RH

2、主要仪器

仪器名称	仪器型号	公司/站内编号
便携式pH	SX811	JC-165
浊度仪	2100Q	0104002365
隔水式恒温培养箱	GRP-9050	TT02-57
恒温培养箱	SLI-400	TT02-53

报告结束